

Takgenomföring typ TGO, TGKO

Innehavare/Utfärdat för

AB Johan Ventilation

Törsagården 1, 535 91 Kvänum

Organisationsnummer: 556582-6509

Tel: 0512-922 93

E-post: johan@joventilation.se, Hemsida: www.joventilation.se

Produktbeskrivning

TGO och TGKO, takgenomföringar av stålplåt, tjocklek 0,9 mm, med isolering av stenull, brandteknisk klass EI 30-EI 60.

Takgenomföringarna är isolerade med stenull med beteckning Paroc InVent 100 G5/N1, tjocklek 70 mm för TGO-EI30 och TGKO-EI30 respektive 2×70 mm för TGO-EI60 och TGKO-EI60.

Avsedd användning

Takgenomföring för anslutning till ventilationssystem där krav på skydd mot brandspridning föreligger.

Handelsnamn

TGO, TGKO takgenomföring

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30*	5:231
Brandteknisk klass EI 60**	5:231

* Gäller takgenomföringar TGO-EI30 och TGKO-EI30 med 70 mm stenullsisolering

** Gäller takgenomföringar TGO-EI60 och TGKO-EI60 med 2×70 mm stenullsisolering

Tillhörande handlingar

Montageinstruktioner takgenomföringar, daterad 2014-09-15.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-99-0103, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.


Typgodkännande SC0622-14 | 2020-02-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-03-16-20



AO-0003302



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
AB Johan Ventilation, Kvänum

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	AB Johan Ventilation
Tillverkningsställe	Kvänum
Produktens typbeteckning	t.ex. TGO-EI60
Storlek	Storlek
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0622-14
Brandteknisk klass	EI 30 eller EI 60
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr. 4P01402 och utlåtande nr. 4P01402-1 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Produktbeskrivning av takgenomföringar TGO och TGKO, daterad 2015-03-11.
Ritningar TGO-EI30, TGO-EI60, TGKO-EI30 och TGKO-EI60.

Kommentarer

Montageinstruktion ska medfölja varje levererad produkt.

I produkten ingående stenullsisolering förutsätt vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 enligt SS-EN 13501-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-03-12.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-03-11.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander